

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	Dca THERM, a.s.
Adresa:	Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36 013 862

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2012	Sekundárny rozvod - Dubnica nad Váhom	TV	46 194	44 298	95,90	
2012	Sekundárny rozvod - Lednické Rovne	TV	3 325	3 177	95,55	