príloha č. 7 k vyhláške č.428/2010

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	DCa THERM, a. s.
Adresa:	Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
IČO:	36013862

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného odo rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2013	CZT Dubnica nad Váhom	TV	65346,7	**62983,5**	96,38	
2013	CZT Lednické Rovne	TV	4603	**4405,9**	95,72	